







國立虎尾科技大學（環保及安全衛生中心）標準作業流程			
項別	飲用水水質檢驗		
責任者	作業流程	注意事項及申請時程	使用書表
環安中心	1 	1.1 依飲用水設備維護管理辦法辦理。每三個月檢測「大腸桿菌群」。 1.2 如有新增設之飲水機請保管單位將飲水機資料送環安中心。	1. 『國立虎尾科技大學 RO 飲水機設備基本資料調查表』 4. 『飲水機法規稽查表』
環安中心	2 	2. 委請合格檢驗公司安排時間進行水質檢驗，並傳真估價單先做請購動作。	
受檢單位	3 	3. 發送通知受檢單位檢驗日期與受稽查事項。依飲用水設備維護管理辦法辦理，飲水機明顯處需張貼「維護管理說明標籤」，「檢驗報告」及「保養維護紀錄」需公告張貼於飲水機明顯處。	
環安中心	4 	4-1. 排定時間當天請檢驗公司攜帶估價單正本及發票。 4-2. 檢驗當日環安中心人員將一併辦理法規事項稽查。	
環安中心與受檢單位	5 	5. 依程序簽請鈞長核示，奉核後轉會各受檢單位查照。	
環安中心與受檢單位	6 	6.1 報告由環安中心派員張貼於各受檢單位飲水機旁，並辦理複查事宜。 6.2 不合格之飲水機通知使用單位暫停飲用，俟下次檢驗合格後始可開始飲用。	
法令依據	飲用水設備維護管理辦法		
備註	承辦人：吳政勳 (分機：5252)		