

國立虎尾科技大學

實驗室高壓氣體鋼瓶 每月 安全衛生檢查檢點記錄表

實驗室名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢 查 項 目	檢 查 重 點	檢 查 結 果	備 註
高壓氣體鋼瓶 (對於有保溫部分或有高游離輻射污染之虞之場所,得免實施)	1. 本體有無損傷、變形。		
	2. 蓋板螺栓有無損耗。		
	3. 管及閥等有無損傷、洩漏。		
	4. 壓力表及溫度計及其他安全裝置有無損傷。		
	5. 平台支架有無嚴重腐蝕。		
	6. 空瓶處理情況是否良好		
	7. 備用氣體儲放情況是否良好		
	8. 是否置於陰涼非陽光直射處		
	9. 是否有固定		
	10. 內容物名稱是否有明顯標示		
消防滅火設備	1. 是否備有防止各類火災之滅火器		
	2. 儲放場所有無明顯標示		
意外事件分析及損失控制	1. 各種意外事件是否有完整記錄		
	2. 是否針對事故加以分析		

說明：

一、依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」規定辦理,並作紀錄,保存三年。

二、檢查週期：每月由使用單位將實施定期檢查一次。

三、檢查結果：正常：打「√」,異常：打「×」,並即予檢修或反應處理改善

檢查人員：

實驗室負責老師：