

有機溶劑作業檢點記錄表

日期	年 月 日	檢 查 人 員		
作業場所名稱		檢 查 方 法		
項	目	檢 點 結 果	處 理 情 形	
一、作業及有機溶劑使用情形				
1	是否有直接接觸有機溶劑之現象			
2	是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫			
3	如果必要使用防毒口罩時，是否攜帶防毒口罩			
4	是否隨手對溶劑容器加蓋			
5	檢點本週有機溶劑消費量是否在規定範圍內			
6	是否室內僅置放當天所需使用之溶劑			
7	所有溶劑是否標示其種類及名稱			
8	作業場所所有否公告使用有機溶劑應注意事項			
9	有機溶劑之用量			
二、局部排氣裝置				
1	氣罩是否被移動			
2	有無外來氣流影響氣罩效果			
3	氣罩中有否堆積塵埃			
4	氣罩及導管有無凸凹、破損或腐蝕			
5	氣罩及導管是否妨礙工作			
6	如為附蓋窗之氣罩，是否隨手蓋上蓋窗			
7	馬達有否故障			
8	皮帶有否華移或鬆弛			
9	空氣清淨裝置是否正常			
10	調節板是否在適當位置			
三、整體換氣裝置				
1	扇風機是否故障			
2	有否新增設備影響空氣流動			
3	作業場所是否造成正、負壓			
4	扇風機內、外側是否受阻礙			
採取之措施				
單位主管：		檢點人員：		