

局部排氣裝置自動檢查記錄表（每年）

日期	年 月 日	檢查人員			
處 所			檢查方法		
項 目			檢 點 結 果	處 理 情 形	
一、氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。					
二、導管或排氣機之塵埃聚積狀況。					
三、排氣機之注油潤滑狀況。					
四、導管接觸部份之狀況。					
五、連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況。					
六、吸氣及排氣之能力。					
七、設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。					
八、其他保持性能之必要事項。					
採 取 之 措 施					
備 註	每一局部排氣裝置於開始使用、拆卸、改裝或修理時均應實施重點檢查				
單位主管					