

國立虎尾科技大學電焊作業作業前檢點表

檢查週期：作業前

使用單位：

設置場所：

檢查日期： 年 月

#	檢 查 項 目	檢 查 結 果																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	電焊機一次側應裝設漏電斷路器																															
2	電焊機外殼須接地																															
3	交流電焊機二次側應加裝設自動電擊防止裝置																															
4	電纜線須確實檢查是否損傷破毀之現象，若有則需即時修補或更換。																															
5	是否設置防火毯、滅火器																															
6	作業人員務必配戴安全面罩、防護眼鏡及焊接用防護手套等防護具																															
7	防護器具須確實檢查有否損傷，並加以保養。																															
8	不得以濕手或濕操作棒操作開關。																															
9	作業區域通風良好																															
10	是否張貼標準操作流程																															
11	其他																															
檢 查 人 員																																

備註：1. 檢查結果：正常打✓，異常須送修或改善打×，無該項目：—

2 檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。

3.保管單位自行留存3年以供備查。

實習場所負責人：